X-SENSE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: ***XS01-CPR-0001***

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
   XS01, XS01-W. XS01-WR, XS01-WT,

2. Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4 nařízení CPR:
   Detektor kouře: ***XS01, XS01-W. XS01-WR, XS01-WT***
   Každý jednotlivý výrobek je identifikován štítkem obsahujícím kód data výroby/výměny (MMDDRR) a číslo šarže (xx...xxx).

3. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací, jak předpokládá výrobce: ***Detektor kouře (EN 14604:2005+AC2008) instalovaný v soukromých domech.***

4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
   X-Sense Innovations Co., Ltd.
   B4-503-D, Tower B, Kexing Science Park, No. 15 Keyuan Road, Technology Park Community, Yuehai Avenue, Nanshan District, Shenzhen 518057 Guangdong P.R. CHINA

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
   X-Sense Innovations Co., Ltd.
   B4-503-D, Tower B, Kexing Science Park, No. 15 Keyuan Road, Technology Park Community, Yuehai Avenue, Nanshan District, Shenzhen 518057 Guangdong P.R. CHINA

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V nařízení CPR:
   Systém 1.

7. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
   TÜV Rheinland InterCert Kft (číslo notifikovaného orgánu:1008) provedl zkoušku typu výrobku, počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby s průběžným dohledem, posouzení a vyhodnocení řízení výroby v rámci systému 1 a vydal následující certifikát shody: 1008-CPR-MC 69265219.

8. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:
   Neuplatňuje se

X-SENSE

9. Deklarované vlastnosti Tento stavební výrobek splňuje všechny požadavky, včetně všech podstatných vlastností uvedených níže:

Základní charakteristiky	Výkon	Harmonizované technické specifikace
Jmenovité podmínky aktivace/citlivost/zpoždění reakce (doba odezvy) a výkonnost za firemních podmínek	Splňuje	Články: 4.12, 4.18, 5.2 až 5.6, 5.15, 5.17 až 5.20.
Provozní spolehlivost	Splňuje	Články: 4.1 až 4.11, 4.13 až 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22 až 5.24.
Tolerance napájecího napětí	Splňuje	Článek: 5.21
Dlouhodobá provozní spolehlivost: Teplotní odolnost	Splňuje	Články 5.7 až 5.8
Dlouhodobá provozní spolehlivost: Odolnost proti vibracím	Splňuje	Články 5.12 až 5.13
Dlouhodobá provozní spolehlivost: Odolnost proti vlhkosti	Splňuje	Článek: 5.9
Dlouhodobá provozní spolehlivost: Odolnost proti korozi	Splňuje	Článek: 5.10
Dlouhodobá provozní spolehlivost: Elektrická stabilita	Splňuje	Článek: 5.14

10. Výkon výše uvedeného výrobku je ve shodě s výkonem a základními vlastnostmi uvedenými v tomto certifikátu. Prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost ***X-Sense Innovations Co., Ltd.***

Za společnost ***X-Sense Innovations Co., Ltd.*** a jejím jménem podepsal:

Kevin Liang, R&D Director

Místo a datum vydání: 2022-03-07

